

# 含羞草 6 吨天然气锅炉建设项目

## 竣工环境保护验收意见

2023 年 9 月 16 日，漳州含羞草食品有限公司根据《含羞草 6 吨天然气锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其审批部门审批决定等要求对含羞草 6 吨天然气锅炉建设项目进行验收。提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

漳州含羞草食品有限公司选址于福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号，含羞草 6 吨天然气锅炉建设项目总投资 510 万元，利用现有厂房面积 150m<sup>2</sup>，建设一台 6 吨天然气锅炉。

#### （二）建设过程及环保审批情况

本公司于 2022 年 9 月委托漳州博鸿环保科技有限公司编制环境影响报告表，并于 2023 年 5 月 4 日获得漳州市生态环境局审批，于 2023 年 8 月投入生产。

#### （三）投资情况

项目实际总投资额为 510 万元，实际环保投资为 10 万元，占工程总投资的 1.96%。

#### （四）验收范围

本项目建设内容与环评及其批复内容基本一致，故此次验收依照《含羞草 6 吨天然气锅炉建设项目环境影响评价报告表》及其环评批复对已建设的项目内容进行验收。

### 二、工程变动情况

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

本项目不存在重大的变动，项目环境影响评价报告表的环保措施基本得到落实，有关环保设施已建成并投入正常使用，可纳入竣工环境保护验收管理。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

项目运行过程废水主要为锅炉废水（包括软水制备废水和锅炉排污水）。

项目生产废水经污水站处理后，排入漳州东墩污水处理厂处理。项目生产废水的主要污染物为COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、pH等。

#### （二）废气

项目产生的废气主要为天然气锅炉燃烧废气。天然气锅炉经低氮燃烧后通过 15 米排气筒排放。

#### （三）噪声

项目生产车间通过利用车间厂房等建筑物及建筑装饰材料的隔声、减振，定期对设备进行检修等，使综合降噪处置后项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，临西坑社区两侧（南侧、西侧）满足 2 类标准。

#### （四）固体废物

项目一般工业固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂，更换时直接交由厂家回收，不在厂区内暂存。

#### （五）污染物排放总量

项目废水、废气排放总量能够满足环评控制污染物排放量要求。

#### （六）其他环境保护设施

- ①加强工厂、车间的安全环保管理；
- ②加强设备的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患；
- ③加强安全防火工作，禁止在生产车间抽烟、点火；
- ④在天然气输送管道设置易燃气体报警器，专人管理，及时发现处理设施的隐患；

### 四、环境保护设施调试效果

#### 1.废水

根据 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 2 日两日的验收监测结果，项目废水各个污染物 pH、COD、BOD<sub>5</sub>、氨氮、SS 排放浓度均能够满足漳州东墩污水处理厂进水水质要求。

#### 2.废气

根据 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 2 日两日的验收监测结果，项目废气排气筒均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值的燃气锅炉标准限值。

#### 3.厂界噪声

根据 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 2 日两日的厂界噪声监测结果，项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，临西坑社区两侧（南

侧、西侧)满足2类标准,该项目夜间不生产。

#### 4.固体废物

项目一般工业固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂,更换时直接交由厂家回收,不在厂区内暂存。

#### 五、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查,项目环境影响报告表及其批复的环保措施得到落实,符合建设项目竣工环境保护验收条件,验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

#### 六、验收人员信息

验收人员详见签到表。

漳州含羞草食品有限公司

2023年9月16日

## 含羞草6吨天然气锅炉建设项目竣工环境保护验收

### 会议签到表

时间：2023年9月16日

地点：漳州含羞草食品有限公司

序号	姓名	单位	职务/职称	联系电话
1	陈身杰	漳州含羞草食品	经理	1825073221
2	曾佳	漳州市生态环境局	高工	1825071396
3	徐松立	漳州市生态环境局	高工	13163984368
4	韩浩又平	漳州含羞草食品	主管	13599599481
5	林若凡	漳州科泓检测有限公司	高工	1855960277
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				